

Zmiany i uzupełnienia do opisu przedmiotu zamówienia wprowadzone przez Zamawiającego do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostosowanie obiektu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach do wymogów przepisów przeciwpożarowych poprzez podział korytarzy na strefy ogniowe i wymianę drzwi i okien w pawilonach placówki” nr 2/2016 roku.

Zapytanie

Po konsultacji z wieloma producentami stolarki przeciwpożarowej okazuje się, że nie ma możliwości uzyskania współczynnika przenikania ciepła $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla okien przeciwpożarowych z pozycji 11 i 12.

Czy w związku z tym dopuszczacie zamontowanie stolarki okiennej o wyższych parametrach cieplnych?

Dopuszcza się wykonanie okien przeciwpożarowych z pozycji 11 i 12 z współczynnikiem przenikania ciepła $U \leq 1,5-1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Powyższa informacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty . W związku z powyższymi zmianami w SIWZ, na podstawie art. 12a ustawy PZP Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania oferty do dnia 22.03.2016 roku do godziny 12.00 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03 2016 roku o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego Mrozy ul. Leśna 8.

W związku z powyższym ulega zmianie termin wykonania zamówienia do dnia 3.06. 2016 roku.

DYREKTOR

Zenon Czyżewski